


Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua de consum humà	
	INFORME DE VALORACIÓ DE RESULTATS ANALÍTICS (IVRA)
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES	
ZONA DE SUBMINISTRAMENT	ZS SANT JOAN DE LES ABADESSES

Senyor/a,

A data **16 de juny de 2017**, us fem arribar els resultats analítics corresponents a l'anàlisi **ACNX** del punt de mostreig **SANT JOAN DE LES ABADESSES. ZS SANT JOAN DE LES ABADESSES. FONT DE LAPLAÇA MAJOR**, de la zona de subministrament **ZS SANT JOAN DE LES ABADESSES**, en l'arxiu adjunt.

D'acord amb el que s'estableix al Programa de Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya, els resultats analítics obtinguts qualifiquen l'aigua com a "**Apta per al consum humà**".

Girona, a **16 de juny de 2017**

Servei proveït per:



Dades del sol·licitant	Q1700565C
DIPSALUT (Organisme Salut Pública de la Diputació de Girona) Pic de Peguera,15 17003 La Creueta Girona (Espanya) DNI/CIF Q1700565C	

Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de l'ENAC

Dades de la mostra					
Tipus de mostra:	Aigua Consum Humà	Data presa de mostra:	12.06.2017		
Tipus de presa de mostra:	Simple, PEV-GA/106 #	Realitzada per:	UTE SALUT GIRONA		
Ref./punt de presa de mostra:	SANT JOAN DE LES ABADESSES. ZS SANT JOAN DE LES ABADESSES. FONT DE LAPLAÇA MAJOR				
Tipus d'anàlisi:	Anàlisi de xarxa				
Volum de mostra:	750 ML				
Data recepció de la mostra	13.06.2017	Data inici anàlisi:	12.06.2017	Data final anàlisi:	14.06.2017

Paràmetres	Resultats	Unitats	Incert.	V.P.	Mètode
Coliforms totals	0	NMP/100ml		0	PEE-GA/057
Escherichia coli	0	NMP/100 mL		0	PEE-GA/057
Amoni	<0,15	mg/l NH4	15 %	0,50	PEE-GA/325
pH	7,4	u. pH	± 0.3	6,5 a 9,5	PEE-GA/329
Conductivitat a 20°C	450	µS/cm	9 %	2.500	PEE-GA/331
Terbolesa	<0,5	UNT	16 %	5,0	PEE-GA/346
Color	<5	u.Pt-Co	15 %	15	PEE-GA/349
# Olor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352
# Sabor	<1	Ind. Dilució		3	PEE-GA/352
# Clor combinat residual "in situ"	<0,1	mg/l Cl2	16 %	2,0	PEE-GA/534
# Clor lliure residual "in situ"	0,7	mg/l Cl2	16 %	0,2 a 1,0	PEE-GA/534

Observacions:

Valors Paramètrics (VP) de l'Aigua en Xarxa de distribució segons R.D. 140/2003.

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.

Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.

Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs realitzats a Paterna i validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química) - Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producción Microbiología)
Signat a Paterna a 16/06/2017

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable en <https://valide.redsara.es/valide/>